

APSTIPRINĀTS
Rundāles novada domes Iepirkuma komisijas
2010.gada 8.septembra sēdē (Protokols Nr.41., 1punkts).

**INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM UN
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**IEPIRKUMA PROCEDŪRAI, KAS VEICAMA
PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA 8¹.PANTA KĀRTĪBĀ**

**“SALMU APKURES KATLA IEGĀDE,
PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA SAULAINES KATLU MĀJĀ”**

1. Vispārīgā informācija

1. Iepirkuma priekšmets:

- 1.1. Salmu apkures katla iegāde, piegāde un uzstādīšana Saulaines katlu mājā,
- 1.2. Iepirkuma identifikācijas numurs: 2010/29
- 1.3. Iepirkuma nomenklatūra (CPV kods): 42160000-8
- 1.4. Līguma izpildes vieta – Saulaines katlu māja, Rundāles pagasts, Rundāles novads
- 1.5. Līguma izpildes termiņš – 3 (trīs) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

2. Pasūtītājs

Pasūtītāja nosaukums:	Rundāles novada dome
Juridiskā adrese:	Pilsrundāle 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, LV-3921
Reģistrācijas numurs:	90009112819
Banka: Konta numurs: Kods:	A/S "SEB banka", LV09UNLA0050014261241, Kods: UNLALV2X
Kontaktpersona:	Rundāles novada domes Komunālo pakalpojumu dienesta vadītājs Ivars Čerļenoks, Tālr. 63962531, mob. tālr. 29442954
Tālruņa numurs :	63962298
Faksa numurs:	63962533
E-pasta adrese:	dome@rundale.lv
Darba laiks:	Darba dienās: 08:00 – 12:00 un 13:00 - 17:00, pirmdienās līdz 18:30, piektdienās līdz 15:30

3. Iepazīšanās ar instrukciju un papildu informācijas sniegšana

- 3.1. Ar Instrukciju pretendentiem un tehnisko specifikāciju (turpmāk tekstā – Instrukcija) Pretendenti var iepazīties Rundāles novada domes mājaslapā internetā (www.rundale.lv) sadaļā „Iepirkumi”, uzreiz pēc paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas Iepirkumu uzraudzības biroja interneta mājas lapā. Pretendentiem ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja iepirkuma dokumentācijai.
- 3.2. Pretendents var pieprasīt papildu informāciju par iepirkumu, pieprasījumu iesniedzot rakstveidā un nosūtot to Rundāles novada domes Iepirkumu komisijai pa pastu (Pilsrundāle 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, LV-3921) vai faksu (63962533).
- 3.3. Atbildes uz visiem pretendentu uzdotajiem jautājumiem Iepirkumu komisija sniedz pēc iespējas īsākā (ne ilgāk kā trīs darbdienu) laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Iepirkumu komisija, vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu pretendentam, kas uzdevis jautājumu, ievieto šo informāciju Rundāles novada pašvaldības mājas lapā www.rundale.lv, sadaļā „Iepirkumi”.

4. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks

- 4.1. Piedāvājumus pretendents iesniedz pa pastu vai personīgi Rundāles novada domes kancelejā, Pilsrundāle 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, LV- 3921, līdz 2010. gada 24. septembrim plkst.14.00.
- 4.2. Ja piedāvājumu iesniedz, nosūtot pa pastu, pasūtītājam to ir jāsaņem norādītajā adresē līdz noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
- 4.3. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc 4.1. punktā norādītā termiņa, netiks vērtēti un tiks nosūtīti (atdoti) atpakaļ iesniedzējam neatvērti.

5. Prasības piedāvājuma noformēšanai

- 5.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē (bandrolē), uz kuras jānorāda:
- 1) pasūtītāja nosaukums un adrese;
 - 2) norādi – Iepirkumam „Salmu apkures katla iegāde, piegāde un uzstādīšana Saulaines katlu mājā” identifikācijas Nr. RND 2010/29;
 - 3) Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numuru un pasta adresi;
 - 4) atzīmi “Neatvērt līdz 2010.gada 24.septembrim plkst. 14:00”.
- 5.2. Piedāvājums jā sagatavo un jā iesniedz latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.
- 5.3. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, bez dzēsumiem, labojumiem vai svītrojumiem.
- 5.4. Iepirkums nav sadalīts daļās, piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.
- 5.5. Piedāvājums sastāv no trim daļām:
- 1) Pretendenta atlases dokumentiem: 1 (viens) oriģināls un 2 (divas) kopijas, ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkumu procedūrā;
 - 2) Tehniskā piedāvājuma: 1 (viens) oriģināls un 2 (divas) kopijas;
 - 3) Finanšu piedāvājuma: 1 (viens) oriģināls un 2 (divas) kopijas.
- 5.6. Katru piedāvājuma daļu sagatavo atsevišķi ar attiecīgu uzrakstu “Pretendenta atlases dokumenti”, “Tehniskais piedāvājums” un “Finanšu piedāvājums”, tās ievietojot 5.1.punktā minētajā aploksnē (bandrolē). Katras piedāvājuma daļas dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, lapām jābūt sanumurētām un jāatbilst pievienotajam satura radītājam. Uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām norāda attiecīgi “ORIGINĀLS” un “KOPIJA”.
- 5.7. Ja aploksne nav noformēta atbilstoši Instrukcijas 5.1.punkta prasībām, pasūtītājs neuzņemas atbildību par tās nesaņemšanu vai pirmstermiņa atvēršanu. Pasūtītājs pieņem tikai tādus piedāvājumus, kas iesniegti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un ir noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautie dati būtu aizsargāti un pasūtītājs varētu pārbaudīt tā saturu tikai pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja piedāvājums iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai nav noformēts atbilstoši Instrukcijas 5.1. punktā minētajam, pasūtītājs to nepieņem un neatvērtu atdod/nosūta atpakaļ tā iesniedzējam.
- 5.8. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

6. Prasības Pretendentiem:

- 6.1. Pretendents ir juridiska persona, kura ir reģistrēta attiecīgās valsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uz kuru neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta piektajā daļā un 39.panta pirmajā daļā ietvertie izslēgšanas nosacījumi;
- 6.2. Pretendentam saimnieciski un tehniski ir jābūt spējīgam veikt iepirkuma tehniskajā specifikācijā paredzētā salmu apkures katla piegādi un uzstādīšanu;
- 6.3. Pretendentam ir jābūt pieredzei līdzīgas nozīmes darbu veikšanā: apkures katlu izgatavošanā, piegādē, uzstādīšanā.
- 6.4. Pretendenta gada kopējam finanšu vidējam apgrozījumam pēdējo divu gadu (2008. un 2009.gada) laikā ir jābūt, vismaz, Pretendenta piedāvātās līgumcenas, kas norādīta bez pievienotā vērtības nodokļa, apmērā. Minētais, gada kopējais finanšu vidējais apgrozījums, attiecas arī uz uzņēmumiem, kas dibināti vēlāk, tas ir, to gada kopējam finanšu vidējam apgrozījumam par nostrādāto periodu ir jābūt, vismaz, Pretendenta piedāvātās līgumcenas, kas norādīta bez pievienotā vērtības nodokļa, apmērā.

7. Pretendenta iesniedzamie dokumenti.

- 7.1. Pretendenta atlases dokumenti:
-

- 7.1.1. pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā „Salmu apkures katla iegāde, piegāde un uzstādīšana Saulaines katlu mājā” (iepirkuma identifikācijas Nr. RND 210/29), saskaņā ar Pielikumu N.1 „Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā”;
 - 7.1.2. rakstisks apliecinājums, ka uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta piektajā daļā un 39. panta pirmajā daļā minētie nosacījumi;
 - 7.1.3. Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopiju.
 - 7.1.4. pēdējos trijos gados veikto nozīmīgāko šim iepirkumam atbilstošu darbu sarakstu, kuros Pretendents piedalījies, norādot to veikšanas vietu, uzsākšanas/pabeigšanas gadu, summas un pasūtītāju;
 - 7.1.5. vadošā tehniskā personāla (projektētājs, montāžas darbu vadītājs, u.c.) profesionālo kvalifikāciju apliecinājošus dokumentus;
 - 7.1.6. Pretendenta pārstāvja (vienas juridiskās personas vai juridisko personu apvienības) pilnvara vai juridisko personu apvienības sabiedrības vai sadarbības līguma kopija ar norādītu pretendenta pārstāvja vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu un uzņēmuma nosaukumu, ja pretendentu iesniegtajā piedāvājumā pārstāv pilnvarota persona;
 - 7.1.7. ja Pretendents plāno piesaistīt darbuzņēmējus (apakšuzņēmējus) – informāciju par konkrētajiem apakšuzņēmējiem un tiem nododamo darbu sarakstu un kopējo veicamo darbu apjomu (papildus, kopējo nododamo veicamo darbu apjomu, atspoguļot procentuāli), pievienojot darbuzņēmēju (apakšuzņēmēju) apliecinājumu veikt minētos darbus.
 - 7.1.8. personu apvienības katras pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums par kopīgu dalību iepirkumā, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība.
- 7.2. Tehniskā piedāvājuma dokumenti - tehniskajam piedāvājumam jāatbilst Tehniskajā specifikācijā norādītā salmu apkures katla tehniskajiem datiem (Pielikums Nr.2). Tehniskajā piedāvājumā papildus jāiekļauj:
- 7.2.1. darbu izpildes kalendāro grafiku un piedāvātās darba organizācijas aprakstu;
 - 7.2.2. apliecinājumu par piegādāta un uzstādītā salmu katla garantijas termiņu, kas nedrīkst būt mazāks par 5 (pieciem) gadiem un materiālu atbilstības apliecinājums no ražotāja;
- 7.3. Finanšu piedāvājuma dokumenti:
- 7.3.1. Finanšu piedāvājums jāiesniedz par visu veicamo darbu apjomu atbilstoši Pielikumam Nr.3;
 - 7.3.2. papildus jāiekļauj finanšu plūsmas grafiks.

8. Piedāvājuma derīguma termiņš

- 8.1. Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 6 (sešus) mēnešus no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

9. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

- 9.1. Piedāvājumu vērtēšanas notiek pa posmiem, pārbaudot Piedāvājumu atbilstību (tajā skaitā, pretendenta spēju nodrošināt līguma izpildi) Instrukcijas 5.,6.,7.,8. punktā minētajām prasībām. Ja piegādātājs vai tā piedāvājums neatbilst kādai no prasībām attiecīgajā posmā, pasūtītājs piegādātāju izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālākajos posmos neizskata.
 - 9.2. Iepirkumu komisija ir tiesīga pārbaudīt pretendenta apliecinājumos ietverto ziņu patiesumu publiski pieejamās datubāzēs.
 - 9.3. Iepirkuma komisija:
-

- 1) pārbauda piedāvājuma noformējuma atbilstību Instrukcijās pretendentiem norādītajām prasībām. Lemj par to, vai iesniegtais piedāvājums noformēts atbilstoši instrukcijā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti,
- 2) pārbauda pretendenta atbilstību Instrukcijā norādītajām prasībām. Izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu, ja tiek konstatēts, ka uz Pretendentu attiecas kāds no Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta piektās daļas 1. un 2. apakšpunktā un 39. panta pirmajā daļā norādītajiem apstākļiem,
- 3) pārbauda piedāvājumu atbilstību Tehniskajai specifikācijai,
- 4) pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu, ja šādas kļūdas konstatē, tad tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.
- 5) no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto cenu bez PVN.
- 6) trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanu vai iepirkuma procedūras pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, visi pretendenti tiek informēti par komisijas pieņemto lēmumu.

10. Iepirkuma līgums

- 10.1 Piedāvājumu izvērtēšanas, pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz tā iesniegto piedāvājumu, iepirkuma instrukciju un tehniskajām specifikācijām.
- 10.2. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš iesniedzis piedāvājumu ar zemāko cenu vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
- 10.3. Gadījumā, ja iepirkumam tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs instrukcijas prasībām, pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par iepirkuma uzvarētāju.
- 10.4. Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi vai ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma noteikumos un tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām, pasūtītājs pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu.
- 10.5. Komisija no pretendenta, kuram būs piešķiramas līguma slēgšanas tiesības pieprasa izziņu, ko izdevusi Latvijas kompetenta institūcija, ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas, kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. Izziņas iesniegšanas termiņš 10 (desmit) darbdienu no paziņojuma par iepirkuma uzvarētāju. Izziņas neiesniegšanas gadījumā par iepirkuma uzvarētāju tiks atzīts un līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas nākamajam pretendentam, kas piedāvājis zemāko līgumcenu. Izziņu var pievienot pie pretendenta atlases dokumentiem, iesniedzot piedāvājumu.

Pielikumā:

- 1) Pieteikums dalībai iepirkumu procedūrā „Salmu apkures katla iegāde, piegāde un uzstādīšana Saulaines katlu mājā” identifikācijas Nr. RND 210/29” uz 2 (divām) lpp.
- 2) Tehniskā specifikācija – Salmu apkures katla tehniskie dati uz 1 (vienas) lpp.
- 3) Finanšu piedāvājums uz 1 lpp.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

_____ /A.Smilga/

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
„Salmu apkures katla iegāde, piegāde un uzstādīšana Saulaines katlu mājā”

sastādīšanas vieta

datums

Informācija par pretendentu*

Pretendenta

nosaukums: _____

Reģistrācijas

numurs: _____

Juridiskā adrese: _____

Pasta adrese: _____

Tālrunis: _____

Fakss

:

E-pasta adrese: _____

Finanšu rekvizīti*

Bankas

nosaukums: _____

Bankas kods: _____

Konta numurs: _____

Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)*

Vārds, uzvārds

(personas kods): _____

Ieņemamais

amats: _____

Tālrunis: _____

Fakss

:

E-pasta adrese: _____

Ar šo mēs apliecinām savu dalību iepirkumā „Salmu apkures katla iegāde, piegāde un uzstādīšana Saulaines katlu mājā”, iepirkuma identifikācijas numurs – RND 2010/29.

Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma dokumentāciju un piekrītam visiem iepirkuma noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

Mēs piedāvājam veikt salmu apkures katla izgatavošanu, piegādi un

uzstādīšanu Saulaines katlu mājā, saskaņā ar iepirkuma Instrukcijas prasībām, par summu, kura noteikta mūsu Finanšu piedāvājumā, kas ir daļa no mūsu piedāvājuma, t.i.:

kopējā piedāvājuma cena latos ar PVN vārdos un skaitļos

tajā skaitā:

PVN vārdos un skaitļos

Piedāvātā cena latos bez PVN:

vārdos un skaitļos

Ja mēs tiksīm atzīti par uzvarētāju iepirkumā „Salmu apkures katla iegāde, piegāde un uzstādīšana Saulaines katlu mājā”, iepirkuma identifikācijas numurs – RND 2010/29, mēs apņemamies darbus pabeigt 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā ___ mēnešus, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas, tas ir, līdz 20__gada __. _____ ieskaitot.

Ar šo apliecinām, ka visa iesniegtā informācija ir patiesa.

Pretendenta nosaukums*:	
Pilnvarotās personas vārds, uzvārds*:	
Pilnvarotās personas amats*:	
Pilnvarotās personas paraksts*:	

Z.V.

** Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa kā pretendenta dalībnieki, šie lauki jāaizpilda par katru personas grupas dalībnieku atsevišķi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu grupu šajā iepirkumā.*

Pielikums Nr.2

„Salmu apkures katla iegāde, piegāde un uzstādīšana Saulaines katlu mājā”,
iepirkuma identifikācijas numurs – RND 2010/29.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA -**Salmu apkures katla tehniskie dati**

Nr.p.k.	Specifikācija	Prasības	Piedāvājums
1.	Katla jauda (kW)	340	
2.	Lietderības koeficients (%) pie salmu mitruma 14±3%	≥ 87	
3.	Katla tips	Trumuļa, ar liesmu caurulēm	
4.	Katla materiāls	Tērauds	
5.	Katla kurtuve	Ar keramisku reflektoru Ø2000mm*3000mm	
6.	Kurināmais	Salmu kvadrātķīpas, blīvums 100-200kg/m ³ , izmēri (mm) 1300x1400x2600	
7.	Vidējais kurināmā patēriņš (kg/h)	86	
8.	CO emisija(%)	≤ 0,16	
9.	Putekļu emisija (mg/nm ³)	≤ 263	
9.	Katla gabarītizmēri(mm) -garums -platums -augstums	4300 2900 2800	
10.	Maksimālā turpgaitas temperatūra °C	95	
11.	Hidrauliskais darba spiediens (bar)	1,5	
12.	Katla ūdens tilpums (m ³)	5	
13.	Katla vadības bloks	PLC dators ar skābekļa devēju degšanas procesa kontrolei	
14.	Dūmvada diametrs(mm)	300-400	
15.	Kurtuves durvis	Horizontāli veramas par ≥100°	

Pielikums Nr.3

„Salmu apkures katla iegāde, piegāde un uzstādīšana Saulaines katlu mājā”,
iepirkuma identifikācijas numurs – RND 2010/29.

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Nr. p.k	Prece vai pakalpojums	Vienība	Vienību skaits	Vienības cena bez PVN(LVL)	PVN (LVL)	Summa ar PVN (LVL)
1.	Esošā apkures katla Ri-340 demontāža un utilizācija	Kompl.	1			
2.	Jauns, rūpnieciski ražots tērauda salmu apkures katls, jauda 340kW, ar vadības bloku,ventilatoru un iekšējās cirkulācijas sūkni UPS 25-80 vai anaogs	Kompl.	1			
3.	Jaunā apkures katla piegāde un uzstādīšana, pieslēgšana, elektrotīklam, apkures sistēmas cauruļvadiem.	Kompl.	1			
4.	Izolēts dūmvada posms 10m. no jaunā apkures katla līdz esošajam dūmvadam, tā uzstādīšana	Kompl.	1			
5.	Cirkulācijas sūknis Q=25m ³ /h; H=3,5m., tā uzstādīšana un pieslēgšana esošajai sistēmai	Kompl.	1			
6.	Katla palaišana-ieregulēšana, nodošana ekspluatācijā	Kompl.	1			
	Kopā:					